



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»**

(ОАО «МОЭК»)

Россия, 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 10  
тел.: (495) 657-94-94, факс: (499) 242-53-40  
e-mail: info@oao-moek.ru, www.oao-moek.ru

КПО 75562448, ОГРН 1047796974092, ИНН/КПП 7720518494/997450001

05 ИЮН 2015

№ АП/07 - 6672/15

**А.А. Алексеву**

**Novinsky15@ya.ru**

а № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**О повреждении тепловой сети по адресу:  
Новинский бульвар, д. 15**

**Уважаемый Антон Александрович!**

В соответствии с Вашим обращением, поступившим 03.06.2015 на электронную почту ОАО «МОЭК», по вопросу повреждения тепловой сети по адресу: Новинский бульвар, д. 15, сообщаем следующее.

Тепло- и водоснабжение жилого дома по указанному адресу осуществляется от ИТП № 0734/013, расположенного в подвальном помещении дома по указанному адресу. Согласно акту разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон ИТП и тепловой ввод к нему находятся в эксплуатации ЖСК № 3 работников МИД СССР.

Во время проведения гидравлических испытаний магистральных тепловых сетей на прочность и плотность (в период с 14.05.2015 по 23.05.2015) сотрудниками ОАО «МОЭК» 18.05.2015 было выявлено повреждение на участке теплового ввода к ИТП № 0734/013, которое в порядке оказания технической помощи было устранено 04.06.2015 силами ОАО «МОЭК» и подрядной организации Управы района Арбат. В настоящее время горячее водоснабжение по адресу: Новинский бульвар, д. 15 включено.

**Начальник отдела по взаимодействию  
с абонентами**

**И.Т. Аверин**